

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

Odbor životního prostředí

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Č. j.: MS/09715/2018
Spis. zn.: MS/05777/2018/04
Vyřizuje: Ing. Marie Staňková
Telefon: 381 508 160
E-mail: stankova@musobeslav.cz
Datum: 19.06.2018
ČHP: 1-07-0030-0-00
HVL 0860

Obdrží dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní orgán dle § 7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád, § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona, se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu ze dne 10.04.2018,

A/ vydává

žadatelé – Obci Komárov, sídlo: Komárov 32, 392 01 Komárov, IČO 00512681,

- I. povolení k nakládání s vodami – k vypouštění vyčištěných odpadních vod (OV) do vod povrchových dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona - z čistírny odpadních vod (ČOV) v Komárově do Blatské stoky, IDVT 10261648, ČHP 1-07-04-0030-0-00, ID útvaru povrchových vod HVL 0860, vodní útvar „Bechyňský potok od pramene po ústí do Lužnice“ v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace s o citlivých oblastech, v tomto rozsahu:**

**Množství vypouštěných OV – prům. 0,35 l/s, max. 1,89 l/s, max. 914,4 m³/měs.
a max. 10 900 m³/rok.**

Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod z ČOV:

v parametrech:	hodnoty „p“	„m“	balance
BSK ₅	35 mg/l	70 mg/l	0,66 t/rok
CHSK _{Cr}	140 mg/l	200 mg/l	1,86 t/rok
NL	40 mg/l	70 mg/l	0,66 t/rok

Orientační určení polohy vypouštění OV do Blatské stoky: X = -1137543, Y = -743194

Pro vypouštění odpadních vod z dané ČOV se stanovují tyto podmínky:

- Povolení k vypouštění odpadních vod je platné po dobu deseti let od data vydání kolaudačního souhlasu.
- Měření objemu vypouštěné vody z poslední nádrže je trojúhelníkovým přepadem.
- Minimálně 2 x ročně budou odebírány vzorky vyčištěných odpadních vod (směsný dvouhodinový vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut), v rozhodnutí o povolení zkušebního provozu ČOV bude četnost na dobu jeho trvání upravena (min. 4x ročně).
- Vzorky budou předány na vyhodnocení CHSK_{Cr}, BSK₅ a NL do příslušné autorizované laboratoře, kde budou podrobeny analýze dle platných norem.
- Výsledky rozborů odpadních vod budou každoročně (zpravidla k 20.12.) předkládány vodoprávnímu úřadu a správci Blatské stoky (PV s.p.), budou uloženy u producenta po dobu min. 5-ti let.

II. povolení

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení vodního díla s názvem „**Komárov - Kanalizace a ČOV**“.

Popis stavby:

So 01 - Čistírna odpadních vod

DSO-01.1 - Hrubé předčištění - ručně stírané česle a horizontální lapák písku LPD 480, půdorysné rozměry 2,2 x 8,6 m, obestavěný objem 27 m³

DSO-01.2 - Předčištění - šterbinová nádrž ŠN 15/45, půdorysné rozměry 5,3 x 5,3 m. Obestavěný objem 151,7 m³.

DSO-01.3 - Stabilizační nádrže pro čištění a dočišťování odpadních vod. Jsou navrženy 2 vzájemně oddělené nádrže, hráze jsou řešeny jako zemní sypané homogenní uložené na nepropustném podloží. Nádrže jsou přibližně čtvercového půdorysu, průměrná hloubka vody bude 1 m.

Plocha hladin: 1. nádrž - 997 m², 2. nádrž - 976 m² (celkem 1973 m²)

Užitečný objem nádrží: 1. nádrž - 780,0 m³, 2. nádrž - 753,5 m³ (celkem 1533,5 m³)

Hráze:

Těleso hráze bude tvořeno homogenní zeminou. Koruna bude upravena v šířkách 3,0-3,5 m. Návodní svahy budou provedeny ve sklonu 1:3, vzdušné svahy přibližně ve sklonu 1:2 až 1,3, budou ohumusovány 100 mm a osety travní směsí.

Koruny, návodní i vzdušné svahy budou v místech průlehu pro bezpečnost přeliv opevněny kamenným pohozem 63/125 se strojním urovnáním lícových ploch. V oblasti požeráku bude provedena dlažba z těžkého lomového kamene v min. tl. 20 cm do betonu C16/20 v min. tl. 20 cm.

Výpust:

Vypouštěcí zařízení obou nádrží je tvořeno prefabrikovaným požerákem světlé šířky 400 mm s dvojicí drážek pro osazení dřevěných dluží. Navazující vypouštěcí potrubí z PP typu KG 2000 DN 300 mm, SN 10 bude obetonováno v tl. 15 cm. V oblasti požeráku bude provedena dlažba z těžkého lomového kamene v min. tl. 20 cm do betonu C16/20 v min. tl. 20 cm.

Pod hrází 2. stabilizační nádrže bude proveden výústní objekt, kde bude končit i potrubí obtoku ČOV. Výústní objekt bude proveden jako monolitický železobetonový z betonu C30/37 XC2 XF3. Na výústní objekt navazuje ve směru toku vody stávající otevřené slepé koryto, které bude vyčištěno od nánosů a kterým bude voda z ČOV po zhruba 10 m vyvedena do DVT – do Blatské stoky.

Bezpečnostní přeliv:

Je typu opevněný průleh, bude proveden v hrázích nádrží. Příčný profil přelivné hrany bude lichoběžníkový se šířkou ve dně 6,0 m. Kóta přelivné hrany bude 20 cm pod korunou hráze a 30 cm nad úroveň normální hladiny. Návodní i vzdušné svahy budou v místech průlehu pro bezpečnosti přeliv opevněny kamenným pohozem 63/125 se strojním urovnáním lícových ploch. V oblasti požeráku bude provedena dlažba z těžkého lomového kamene v min. tl. 20 cm do betonu C16/20 v min. tl. 20 cm.

So 02 - Kanalizace:

Gravitační stoky - jsou navrženy oddílné splaškové kanalizace v profilu DN 300 mm. Ve volné rýze je trubní materiál polypropylen typu KG 2000, SN 10. V protlacích se navrhuje PE 100 RC 355/21.

Stoka A	758,72 m
Stoka A-1	156,45 m
Stoka A-2	373,48 m
Stoka A-3	53,32 m
Stoka B	113,07 m
Délka gravitačních stok celkem	1 455,04 m
Výtlačk B PE 100 HD 63/5,8	73,28 m

Čerpací stanice pro odpadní vody z povodí stoky B (od cca 20 obyvatel), které budou odčerpávány do povodí gravitační stoky A. Je řešena jako podzemní jímka, ve které bude osazena dvojice ponorných čerpadel (1 čerpadlo jako rezerva). Před čerpací jímkou je navržena nádrž, která bude sloužit jako předčištění a ochrana čerpadel. Přípojka elektrické energie je řešena zemním kabelem AYKY-J 4x3,5 v délce 67,5 m, napojením na stávající kabelový rozvod v obci. Kabel přípojky NN bude uložen do výkopové rýhy v souběhu s potrubím výtlačku. Čerpadlo: BOBQ-T01+BKBA4-GSEQ+NW1A2O-10-0,75kW.

Orientační určení polohy stavby kanalizace - střed: X = -1137088, Y = -743060

Dotčené pozemky danou stavbou:

parc. č. 70/6, 79/2, 75/3, 89, 77, 63/2, 95, 65/1, 87, 92, 81/1, 72/2, 68/3, 68/4, 27/1, 43/1, 68/3, 68/4, 70, 75/2, 79/2, 83, 89, 495/13, 495/14, 495/15, 495/7, 512/2, 512/3, 558/1, 566/1, 566/9, 637/1, p. p. k. 634, 635, 636, 638, 639, 640/d1, 1442, 952, 641, 642/1, 636, 1442 v k. ú. Komárov u Soběslavi.

Z toho pozemky potřebné pro stavbu ČOV: parc. č. dle KN – 495/7 (sjezd) a 303 (dle PK – 1442, 635, 638, 639 a 640), k.ú. Komárov u Soběslavi.

Účelem stavby je vybudování nové soustavné oddílné splaškové kanalizace a centrální ČOV s kapacitou výhledových 170 EO v obci Komárov u Soběslavi. Důsledkem systémového řešení

likvidace splaškových odpadních vod z obce bude zvýšení úrovně čistoty povrchových a podzemních vod v obci a posílení ekologické stability v navazujících ekosystémech Blatské stoky. Dále bude posílena ochrana blízkého ložiska peloidu Komárovské blato.

Speciální stavební úřad stanovuje investorovi tyto podmínky a povinnosti pro provedení uvedené stavby vodního díla:

1. Stavbu vodního díla lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto povolení.
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Projekt vypracoval Ing. Pavel Douša, Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor, IČO 103 25 123 - č. autorizace ČKAIT 0100028 pro obory Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v prosinci 2017.
3. Případné zásadní změny v projektu je nutno předem odsouhlasit se zdejší vodoprávním úřadem.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem s oprávněním provádět vodní díla podle zvláštních předpisů.
5. Skladování stavebního materiálu na cizích pozemcích lze uskutečnit jen na základě dohod s jejich vlastníky ve smyslu platných předpisů.
6. Případné škody na cizích nemovitostech vzniklé vinou výstavby je povinen uhradit vlastník vodního díla.
7. Při přípravě a provádění stavby je nutné dodržet základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění vyhl. č. 367/2005 Sb.
8. Před zahájením stavebních prací musí být veškeré sítě v dotčeném území vytýčeny (E.ON, CETIN) a s tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci zhotovitelů díla.
9. Při realizaci dané stavby budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení jakosti podzemních ani povrchových vod.
10. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, jak byly využity, případně odstraněny, odpady vzniklé při stavbě. Využitelné stavební odpady nebudou odváženy na skládku.
11. Při realizaci stavby a při přesunech prašných materiálů bude postupováno tak, aby byla zajištěna minimalizace produkce prachu.
12. Bude respektováno závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 19998/2018-2/OIS-ČIL-H.
13. Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru ŽP MěÚ Soběslav ze dne 06.04.2018 (č.j. MS/08155/2018) - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro níže uvedených pozemků v katastrálním území Komárov u Soběslavi, obec Komárov:

Parcelní č.pozemku	Druh pozemku	Výměra pozemku (m ²)	Odnímaná výměra (m ²)	BPEJ	Třída ochrany
PK 634	orná půda	972	27	7.53.01	IV.
PK 635	orná půda	1796	1373	7.69.01	V.
PK 639	orná půda	2122	1686	7.69.01	V.
PK 640 díl 1	orná půda	1906	653	7.69.01	V.
PK 1442	orná půda	1344	122	7.53.01	IV.
Součet plochy požadované pro trvalé odnětí			3861		

Souhlas byl udělen za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny.
- Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt.
- Investor před započítím stavby provede vytyčení hranic záboru a na vlastní náklady (dle § 8 odstavce 1 písmena a) zákona, provede skrývku kulturních vrstev zeminy z plochy odňaté pro stavbu ČOV ze ZPF o výměře 3861 m² dle předložené bilance skrývky. Objem orníční vrstvy půdy z této plochy činí 579 m³.
- Skrytá zemina bude dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy deponována na pozemek parc. č. 303 v k.ú. Komárov u Soběslavi.
- Zemina bude využita při závěrečných terénních úpravách stavby. Případný přebytek ornice bude využit při parkových úpravách v obci a na zúrodnění pozemku č.p. 303 v k.ú. Komárov u Soběslavi.
- Odvoz zeminy a její rozprostření na pozemcích k tomu určených, včetně jejího využití, budou dokončeny nejpozději do doby kolaudace stavby.
- Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami.
- O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník případně ve stavebním deníku), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením § 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
- Dojde-li vlivem realizace prací k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích či negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.

14. Budou respektovány připomínky všech stavbou dotčených orgánů a organizací, zejména:

Povodí Vltavy, s.p., České Budějovice – stanoviska a vyjádření ze dne 07.11.2016, 27.11.2017 a 30.01.2018:

- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno provoznímu středisku PS 7 ve Veselí nad Lužnicí.
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem, uvolněným sedimentem ani závadnými látkami z používané mechanizace.
- Investor po podpisu smlouvy se zhotovitelem na danou stavbu zašle na PV s.p. Praha (oddělení plánování v oblasti vod) informace o průběhu realizace stavby (celkové náklady, náklady ze SFŽP - z jakého dotačního titulu, termín dokončení).
- Koryto od výústního objektu ČOV k Blatské stoce zůstane v majetku investora.
- Terén podél DVT v dotčené části nebude navyšován.
- Ke kolaudaci požadujeme dodat zaměření skutečného provedení výústního objektu (viz. naše stanovisko z 07.11.2016 a ze 30.01.2018).

Policie ČR, DI Tábor – ze dne 26.02.2018:

- Nejméně jeden měsíc před zahájením stavby nám bude předložen návrh dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu.
- Sklon čel propustku bude 1:2.

E.ON ČR a.s., České Budějovice – vyjádření ze dne 21.02.2018:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a distribuční trafostanice VN/NN. **Investor si zajistí vydání souhlasu ECZR jako zástupce ECD ke stavbě a činnosti v OP nadzemního vedení a dodržení v něm uvedených podmínek. Dále budou dodrženy naše podmínky uvedené v daném vyjádření, zejména:**

- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak aby nedošlo k narušení jejich stability nebo aby nebyl ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Nesmí dojít k poškození el. zařízení, k znepřístupnění el. zařízení. Ohlášení případného poškození zařízení – tel. č. 800225577.
- Respektování ochranného pásma elektrických vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. a postupováno dle ČSN 34 3108 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu (1 metr od krajního kabelu na obě strany) výhradně ručním výkopem s nejvyšší opatrností.
- Neporušení stability podpěrných bodů u křížení nadzemního vedení.

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3 – vyjádření ze dne 14.02.2018:

V dotčeném území se nachází síť elektronických komunikací naší společnosti, investor je povinen řídit se podmínkami uvedenými v daném vyjádření, č.j. 53791/18. Před započítím prací stavebník zajistí vyznačení tras PVSEK na terénu a seznámí s tím osoby provádějící zemní práce.

Bude zachováno stávající krytí nad trasami SEK (+/-0,05m). Náklady spojené s případnou ochranou nebo překládkou SEK hradí investor. Kontaktní osoba J. Mála tel. 387824347.

Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení telekomunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVKS dodržet ČSM 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§ 18 vyhl. č. 324/1990 Sb.).

Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou polohovou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci pověřenému ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

3. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska (ZS) dotčených orgánů k užívání dané stavby vodního díla, zejména **ZS orgánu ochrany ovzduší** a další doklady vyplývající z vyjádření správců inženýrských sítí.

C/ Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit v předstihu:

1. Termín zahájení stavby
2. Adresu a kontakty na stavebního podnikatele, případně kontakty na zodpovědné osoby subdodavatelů.

D/ Stanovuje termín pro dokončení stavby: do 12/2025

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Komárov, Pavel Fišer, Komárov č. p. 38, 392 01 Soběslav, Milan Pícha, Větrná č. 667, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Jindra Čápková, M. Krškové 654, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Josef Pícha, Komárov, č. p. 30, 392 01 Soběslav, Marie Píchová, Komárov č. p. 30, 392 01 Soběslav, Josef Hlas, Luční č. p. 723, 392 01 Soběslav, Josef Šoukal, Komárov č. p. 52, 392 01 Soběslav, František Malecha, Komárov č. p. 25, 392 01 Soběslav, Jiřina Malechová, Komárov č. p. 25, 392 01 Soběslav, František Slípka, U Jatek č. p. 696/29, 392 01 Soběslav, Josef Valenta, Komárov, č. p. 28, 392 01 Soběslav, Anna Valentová, Komárov č. p. 28, 392 01 Soběslav, MUDr. Zuzana Příborská, Moravanů č. p. 2243/32, Praha 6 – Břevnov, 169 00 Praha 69, Jan Zelenka, Blatská č. p. 386/2, 392 01 Soběslav III, Irena Matoušová, Luční č. p. 726, 392 01 Soběslav III, Petr Panský, Komárov č. p. 39, 392 01 Soběslav, Josef Čihák, Komárov č. p. 7, 392 01 Soběslav, Bohuslav Honsa, Komárov č. p. 42, 392 01 Soběslav, Miroslav Honsa, Komárov 29, Entertainment service s.r.o, Betlémské náměstí 251/2, Staré Město, 11000 Praha 1, Jana Hanzlíková, Komárov č. p. 11, 392 01 Soběslav, Tomáš Hanzlík, Komárov č. p. 11, 392 01 Soběslav, Jiří Šimek, Vršovická 1525/1d, 10100 Praha 10, MUDr. Miloš Krutina, Elišky Peškové č. p. 586/14, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Odůvodnění

Investor - Obec Komárov, sídlo: Komárov 32, 392 01 Komárov, IČO 00512681, požádal dne 06.03.2018 o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla – akce s názvem: „Komárov - Kanalizace a ČOV“ včetně povolení k vypouštění vyčištěných OV do vod povrchových.

Vodoprávní úřad uznal žádost za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a oznámil dne 10.04.2018 pod č. jed. MS/08345/2018 zahájení vodoprávního řízení v předmětné věci bez svolání místního šetření s upozorněním na zásadu koncentrace řízení stanovením lhůty do 07.05.2018 pro uplatnění případných připomínek a námitek. Tímto oznámením byl dále stanoven okruh účastníků řízení, kdy vodoprávní úřad přihlížel k terénním dispozicím okolí stavby a k možnosti ovlivnění hydrogeologických poměrů v dané lokalitě. Účastníci řízení dále mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru ŽP Městského úřadu v Soběslavi. V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy či účastníků řízení vzneseny žádné námítky. Podmínky uvedené v jejich písemných vyjádřeních či stanoviscích jsou součástí výroku rozhodnutí pod body č. 12 - 15.

Územní rozhodnutí pro předmětnou stavbu bylo vydáno dne 24.01.2018 pod č.j. MS/02155/2018. Projektovou dokumentaci pro dané vodní dílo vypracoval Ing. Pavel Douša, Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor, IČO 103 25 123 - č. autorizace ČKAIT

Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup, apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícimu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.

Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s VKS:

Provoz sítě České Budějovice- ochrana sítě - Pražská tř. 2239/16, 370 04 České Budějovice, 724216554.

Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě na tel. číslo 800184084.

Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, a.s., které jsou nedílnou součástí uvedeného vyjádření.

15. Kontrolní prohlídky budou prováděny na základě jejich plánu a na základě žádosti stavebníka, konečná pak po předání dokončené stavby.
16. Po právní moci stavebního povolení bude stavebníkovi předán štítek Stavba povolena, který bude před zahájením změny vodního díla umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, bude ponechán na staveništi do kolaudační prohlídky.
17. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li se stavbou započato do 2 let ode dne nabytí jeho právní moci.

B/ Stanovuje, podmínky pro užívání vodního díla:

1. Dokončenou stavbu ČOV a kanalizace v Komárově lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen podle § 122 stavebního zákona podat písemnou žádost (tiskopis) o jeho vydání u zdejšího vodoprávního úřadu.
2. K žádosti o kolaudační souhlas budou doloženy doklady o atestaci použitých materiálů, doklady o likvidaci odpadů ze stavby a další související doklady.

0100028 pro obory Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v prosinci 2017. S ohledem na vysokou hladinu spodní vody v dané oblasti se předpokládá zvýšený podíl balastních vod v nátoku na ČOV. Jako vhodná technologie byla proto navržena extenzivní čistírna odpadních vod (ČOV) na bázi středně zatěžovaných stabilizačních nádrží podávajících stálý a vyrovnaný výkon. Je navržena na kapacitu 170 EO. Řeší tyto stavební objekty:

So 01 - Čistírna odpadních vod: DSO-01.1 - Hrubé předčištění, DSO-01.2 - Předčištění - šterbinová nádrž ŠN 15/45, DSO-01.3 - Stabilizační nádrže - určené pro čištění a dočišťování odpadních vod. Jsou navrženy 2 vzájemně oddělené nádrže, hráze jsou řešeny jako zemní sypané homogenní uložené na nepropustném podloží. Nádrže jsou přibližně čtvercového půdorysu, průměrná hloubka vody bude 1 m. Těleso hrází bude tvořeno homogenní zeminou. Předpokládá se, že bude využita místní jílovitá zemina z oblasti výkopů a zemina po odtěžení podloží ČOV. Těsně před zahájením stavebních prací bude proveden hutní pokus pro stanovení vhodného postupu hutnění tělesa hrází. Koruna bude upravena v šířkách 3,0-3,5 m. Návodní svahy budou provedeny ve sklonu 1:3, vzdušné svahy přibližně ve sklonu 1:2 až 1,3, budou ohumusovány 100 mm a osety travní směsí. Koruny, návodní i vzdušné svahy budou v místech průlehu pro bezpečnost přeliv opevněny kamenným pohozem 63/125 se strojním urovnáním lícových ploch. V oblasti požeráku bude provedena dlažba z těžkého lomového kamene v min. tl. 20 cm do betonu C16/20 v min. tl. 20 cm.

Vypouštěcí zařízení obou nádrží je tvořeno prefabrikovaným požerákem světlé šířky 400 mm s dvojicí drážek pro osazení dřevěných dluží. Požerák bude založen na železobetonový blok z betonu C30/37 XA2, XC1, ocel 10 505 (R). Požerák bude opatřen česlemí a uzamykatelným ocelovým poklopem. Navazující vypouštěcí potrubí z PP typu KG 2000 DN 300 mm, SN 10 bude obetonováno v tl. 15 cm. Po odbednění bude proveden hutněný zásyp rýhy ve shodných parametrech jako vlastní dosypání hráže. V oblasti požeráku bude provedena dlažba z těžkého lomového kamene v min. tl. 20 cm do betonu C16/20 v min. tl. 20 cm.

Pod hrází 2. stabilizační nádrže bude proveden výústní objekt, kde bude končit i potrubí obtoku ČOV. Výústní objekt bude proveden jako monolitický železobetonový z betonu C30/37 XC2 XF3. Na výústní objekt navazuje ve směru toku vody stávající otevřené slepé koryto, které bude vyčištěno od nánosů a kterým bude voda z ČOV vyvedena do Blatské stoky.

Bezpečnostní přeliv je typu opevněný průleh, bude proveden v hrázích nádrží. Příčný profil přelivné hrany bude lichoběžníkový se šířkou ve dně 6,0 m. Kóta přelivné hrany bude 20 cm pod korunou hráže a 30 cm nad úroveň normální hladiny. Návodní i vzdušné svahy budou v místech průlehu pro bezpečnost přeliv opevněny kamenným pohozem 63/125 se strojním urovnáním lícových ploch. V oblasti požeráku bude provedena dlažba z těžkého lomového kamene v min. tl. 20 cm do betonu C16/20 v min. tl. 20 cm.

Objekty předčištění budou oploceny drátěným pletiven na ocelových sloupcích o výšce 2 m. Na vjezdu budou vrata š. 6 m. Celková délka oplocení je 66,3 m.

So 02 - Kanalizace: Gravitační stoky - DN 300 mm, ve volné rýze polypropylen typu KG 2000, SN 10, v protlacích PE 100 RC 355/21, Výtlak B - PE 100 HD 63/5,8 (délka gravitačních stok celkem 1 455,04 m, výtlak - délka 73,28 m), Čerpací stanice - k odčerpávání OV z povodí stoky B (od cca 20 obyvatel) do povodí gravitační stoky A. Trasa navržených kanalizačních stok je vedena většinou v prostoru stávajících komunikací, část tras je vedena po zemědělských pozemcích. Pro uložení stok splaškové kanalizace nebude prováděno vynětí ze ZPF. Navržené stoky jsou uloženy v zelených pásech, popř. v krajnici sil. II/159, sil. III/1479 a místních komunikací. V místech křížení tras stok a silnic II. a III. tř. i místních komunikací se navrhuje technologie bezvýkopového uložení potrubí za pomoci řízených protlaků prováděných po úsecích. K ČOV je řešena příjezdová účelová komunikace, která bude připojena sjezdem na silnici III/1479. Sjezd

byl před zahájením územního řízení povolen odborem výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav.

Mimo stavebních objektů, které jsou vodními díly, dokumentace řeší i objekt DSO-01.4 - Zeleň. – Oplocení. V areálu ČOV bude po úpravě terénu provedeno osetí nezpevněných ploch travou a výsadba keřů vrb podél silnice III/1479 směr Klečaty. Objekty předčištění budou oploceny drátěným pletivem na ocelových sloupcích o výšce 2 m. Na vjezdu budou vrata š. 6 m. Celková délka oplocení je 66,3 m. Dalším objektem je DSO-01.5 - Komunikace a zpevněné plochy - řeší zpevnění ploch v oblasti nádrží. Konstrukce je řešena ze štěrkodrti s povrchem z uvalčovaného živičného recyklátu. Celkový rozsah zpevněných ploch v areálu ČOV je 268 m². Komunikace š. 6 m bude připojena sjezdem na sil. III/1479. Silniční příkop bude v oblasti sjezdu v délce 10,3 m zatrubněn propustkem DN 400 mm.

Pro provoz ČOV nejsou třeba žádné přípojky energií či médií (elektrická energie, voda). Shrabky zachycené na česlích budou skladovány v popelnici o objemu 120 l a následně budou odváženy na nejbližší skládku TKO. Předpokládané denní množství je cca 1-2 kg. Přebytný kal bude odčerpán a odvážen přímo ze štěrbínové nádrže fekálním vozem. Předpokládané množství kalu je cca 10 m³/6 měsíc. Písek z prostoru lapáku bude ručně vybírán a následně odvážen na skládku TKO. Předpokládané množství je cca 0,5 l/den.

V daném území je stanovené ochranné pásmo (OP) I. a II. stupně PZL lázeňského místa Bechyně – ložiska peloidu Komárovské blato vyhláškou č. 280/2015 Sb. ze dne 23.10.2015 (účinnost dne 1.11.2015). Předmětné vodní dílo (centrální ČOV) bude situováno v prostoru nad křížením Blatské stoky (vlevo) a silnice z Komárova do Klečat (vpravo), který se nachází ve II. výšce uvedeném OP. První OP, kterého se stavba nedotkne, má hranici vlevo od dané komunikace.

Podmínky ochrany uvedeného PLZ, které se předmětné stavby ČOV dotýkají, jsou ve vyhlášce uvedeny v § 2, odst. 2, písm. n). Vzhledem k tomu, že OP II. stupně zasahuje až k hranici obce Komárov, odkud terén pokračuje spádově směrem jižním k uvedenému drobnému vodnímu toku, nelze navrhnout umístění ČOV mimo OP PLZ.

Pro stavbu „Komárov-kanalizace a ČOV“ bude vyjímána zemědělská půda pro vlastní areál ČOV o výměře 3 861 m². Správnímu orgánu byly předloženy potřebné podklady (údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí, doklady o vlastnictví pozemků, snímek pozemkové mapy, bilance kulturních vrstev půdy a návrh jejího hospodářného využití, hranice BPEJ, údaje o odvodnění, snímek půdního profilu), proto byl dne 06.04.2018 vydán souhlas k jejímu trvalému odnětí. Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedenou stavbu nebudou v souladu s ustanovením § 11a odstavce 1 písmeno f) zákona stavebníkovi předepsány finanční odvody. Tato stavba je v souladu s platným územním plánem obce.

Stavba vodních děl se dále dotýká silnic č. II/159 a III/13516 v obci Komárov. Podmínky SÚS JČK, závodu Tábor, uvedené ve stanovisku ze dne 06.10.2016, jsou již řešeny v územním rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 24.01.2018 včetně samostatného povolení sjezdu a připojení nové MK silničním správním orgánem.

Dotčené pozemky danou stavbou: parc. č. 70/6, 79/2, 75/3, 89, 77, 63/2, 95, 65/1, 87, 92, 81/1, 72/2, 68/3, 68/4, 27/1, 43/1, 68/3, 68/4, 70, 75/2, 79/2, 83, 89, 495/13, 495/14, 495/15, 495/7, 512/2, 512/3, 558/1, 566/1, 566/9, 637/1, p. p. k. 634, 635, 636, 638, 639, 640/d1, 1442, 952, 641, 642/1, 636, 1442 v k. ú. Komárov u Soběslavi, z toho pozemky potřebné pro stavbu ČOV: parc. č. dle KN – 495/7 (sjezd) a 303 (dle PK – 1442, 635, 638, 639 a 640), k.ú. Komárov u Soběslavi.

Sousední pozemky se stavbou: st. p. 10/2, 10/1, 9, 43, 42, 47, 11/2, 11/1, 12, 14, 15, 19/1, 20, 21, 24/1, 71, 24/2, 60/1, 49/1, 50, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 6, 7, 2, 3, 5, 1/1, 1/2, 36/1, 34, 14, 13, 33, 32, 31, parc. č. 31/1, 43/4, 73/2, k. ú. Komárov u Soběslavi.

Speciální stavební úřad při rozhodování vycházel zejména z následujících samostatných správních rozhodnutí či závazných stanovisek a vyjádření, která jsou součástí spisu:

- Územní rozhodnutí MěÚ Soběslav ze dne 24.01.2018, jeho dodatek ze dne
- Souhlas MěÚ Soběslav, OVRR, ze dne 10.04.2018
- Koordinované stanovisko MěÚ Soběslav ze dne 26.10.2016
- Stanovisko SÚS JČK, závodu Tábor, ze dne 06.10.2016
- Stanovisko NPÚ ČB ze dne 06.10.2016
- Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ke změně ÚP obce Komárov – ze dne 16.12.2016 a 07.11.2016
- Stanovisko KHS JČK ze dne 06.10.2016
- Stanovisko HZS ze dne 25.10.2016
- Stanovisko PČR DI Tábor ze dne 26.02.2018
- Závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF ze dne 06.04.2018
- Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR zaslané DS dne 19.06.2018
- Vyjádření a stanoviska PV s.p. České Budějovice – ze dne 07.11.2016, 27.11.2017 a 30.01.2018:
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ČB, ze dne 21.02.2018
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ČB, Správa sítě plyn - ze dne 21.02.2018
- Vyjádření CETIN – ze dne 14.02.2018
- Smlouvy o budoucích smlouvách o vzniku věcného břemene uzavřené s vlastníky dotčených pozemků vodními díly – s Josefem Valentou dne 20.06.2016, s Františkem Slípkou dne 26.05.2016, s Josefem Šoukalem dne 06.06.2016, s Petrem Panským a Irenou Matouškovou dne 18.04.2016, s Františkem Malechou a Jiřinou Malechovou dne 10.04.2016, s firmou Entertainment service s.r.o. dne 20.07.2016, s Josefem Čihákem dne 20.06.2016, s Janem Zelenkou dne 10.04.2016, s Miroslavem Honsou dne 20.07.2016, s Josefem Hlasem dne 07.09.2016, s Josefem Píchou a Marií Píchovou dne 08.09.2016, s Pavlem Fišerem dne 15.09.2016, s MUDr. Milošem Krutinou dne 10.04.2016, s Bohuslavem Honsou dne 26.09.2016, s Tomášem Hanzlíkem a Janou Hanzlíkovou dne 26.09.2016, s Milanem Píchou a Jindrou Čáповou dne 03.07.2016 a s Jiřím Šimkem dne 01.02.2018.

V průběhu stavebního řízení nebyly zjištěny důvody, které by bránily vydání tohoto stavebního povolení. Veřejné i soukromé zájmy jsou dostatečně ochráněny. Vodoprávní úřad konstatoval, že předložená dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro vydání předmětného povolení, stavbou nebudou ohroženy obecné zájmy ani zájmy chráněné vodním zákonem a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení – další dotčené osoby – dle § 27 odst. 2 správního řádu:

SÚS JČK, závod Tábor

Vlastníci sousedních pozemků se stavbou, kteří se identifikují označením pozemků evidovaných v KN - doručeno veřejnou vyhláškou (§ 112 odst. 1 SZ): st. p. 10/2, 10/1, 9, 43, 42, 47, 11/2, 11/1, 12, 14, 15, 19/1, 20, 21, 24/1, 71, 24/2, 60/1, 49/1, 50, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 6, 7, 2, 3, 5, 1/1, 1/2, 36/1, 34, 14, 13, 33, 32, 31, parc. č. 31/1, 43/4, 73/2, k.ú. Komárov u Soběslavi.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:


Podmínky uvedené v jednotlivých závazných stanoviscích nebo vyjádřeních jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Za vydání stavebního povolení nebyl správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy či nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním učiněným u Městského úřadu Soběslav. Odvolací lhůta činí dle § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru ŽP MěÚ Soběslav

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 SŘ –

Obec Komárov

Pavel Fišer, Komárov č. p. 38, 392 01 Soběslav

Milan Pícha, Větrná č. 667, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Jindra Čápková, M. Krškové 654, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Josef Pícha, Komárov, č. p. 30, 392 01 Soběslav

Marie Píchová, Komárov č. p. 30, 392 01 Soběslav

Josef Hlas, Luční č. p. 723, 392 01 Soběslav

Josef Šoukal, Komárov č. p. 52, 392 01 Soběslav

František Malecha, Komárov č. p. 25, 392 01 Soběslav

Jiřina Malechová, Komárov č. p. 25, 392 01 Soběslav

František Slípka, U Jatek č. p. 696/29, 392 01 Soběslav

Josef Valenta, Komárov, č. p. 28, 392 01 Soběslav

Anna Valentová, Komárov č. p. 28, 392 01 Soběslav

MUDr. Zuzana Příborská, Moravanů č. p. 2243/32, Praha 6 – Břevnov, 169 00 Praha 69
Jan Zelenka, Blatská č. p. 386/2, 392 01 Soběslav III
Irena Matoušová, Luční č. p. 726, 392 01 Soběslav III
Petr Panský, Komárov č. p. 39, 392 01 Soběslav
Josef Čihák, Komárov č. p. 7, 392 01 Soběslav
Bohuslav Honsa, Komárov č. p. 42, 392 01 Soběslav
Miroslav Honsa, Komárov 29
Entertainment service s.r.o, Betlémské náměstí 251/2, Staré Město, 11000 Praha 1
Jana Hanzlíková, Komárov č. p. 11, 392 01 Soběslav
Tomáš Hanzlík, Komárov č. p. 11, 392 01 Soběslav
Jiří Šimek, Vršovická 1525/1d, 10100 Praha 10
MUDr. Miloš Krutina, Elišky Peškové č. p. 586/14, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Účastníci dle § 27 odst. 2 SŘ:

SÚS JČK, závod Tábor

Vlastníci sousedních pozemků se stavbou, kteří se identifikují označením pozemků evidovaných v KN - doručeno veřejnou vyhláškou (§ 112 odst. 1 SZ):

st. p. 10/2, 10/1, 9, 43, 42, 47, 11/2, 11/1, 12, 14, 15, 19/1, 20, 21, 24/1, 71, 24/2, 60/1, 49/1, 50, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 6, 7, 2, 3, 5, 1/1, 1/2, 36/1, 34, 14, 13, 33, 32, 31, parc. č. 31/1, 43/4, 73/2, k.ú. Komárov u Soběslavi.

Dotčené orgány:

HZS JČK Tábor

KHS JČK České Budějovice

PV s.p. Praha

Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha 2

MěÚ Soběslav – OVRR, Martin Příplata

Správci sítí:

Česká telekomunikační infrastruktura

E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049

K vyvěšení na úředních deskách

OÚ Komárov

MěÚ Soběslav - KT

Obec Komárov a Městský úřad Soběslav se žádají o zveřejnění oznámení po dobu 15-ti dnů na úřední desce. Po sejmutí je nutné potvrdit vyvěšení a vrátit na zdejší odbor.

Do oznámení je rovněž možno nahlížet na adrese www.musobeslav.cz.

Vyvěšeno dne: 21.6. 2018
(MS 09715/2018)

Sejmuto dne: 8. 7. 2018